

## Visuelle Beurteilung von Innentürelementen

Die ift Richtlinie HO-11/1 zur visuellen Beurteilung von Innentürelementen aus Holz und Holzwerkstoffen ist gültig für die visuelle Beurteilung eines montierten, funktionsfähigen Innentürelements im Objekt, bestehend aus Türrahme und Türblatt.

Sowohl montierte als auch nicht montierte Elemente sind in der standardmäßigen Nutzung, aufrechtstehend zu betrachten.

Die visuelle Prüfung ist gemäß Abbildung durchzuführen - hierbei ist der Betrachtungswinkel der üblichen Raumnutzung anzupassen.

Die Prüfung ist in einem Abstand von mindestens 1,0 m zur betrachteten Ebene des Elements durchzuführen und sollte 1,50 m nicht überschreiten. Die Betrachtungshöhe beträgt ca. 1,70 m. Geprüft werden sollte unter Lichtverhältnissen, die denen des Tageslichts oder der üblichen Raumbeleuchtung entsprechen.

Streiflicht, grelles Sonnenlicht, künstliche Beleuchtung oder direkte Bestrahlung, z. B. durch Baustrahler, ist nicht zulässig.

Hinweis:

Markierungen vermeintlicher Fehler am Element sind vor der Prüfung zu entfernen.

